

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 12-8-23 **HORA:** 3:00 AM **RESPONSABLE:** [signature]

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	H26.B5MB	Buckeye	ABC	20lbs	3300	32.90	—	—	MSA ALMACEN	CCV - RN - EQ
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: [signature]



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 19-Nov. 2023 HORA: — RESPONSABLE: David Pin L.

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL Lb	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	G22985929	Bucky	ABC.	20Lb	20.25	33.5	12.50		Security	RN, RPQS(12.9), EQ
2	B-80969627	Amerex	ABC	5Lb	5.85	10.	4.15	EXT 02657	Security	RN, RPQS (5), EQ
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: David Pin L.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 26-9-23 **HORA:** 10:27 **RESPONSABLE:** Arnesto Martinez

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	DO-550866	Buckar	PQS	20lbs	28.09	32.17	Si	01956	Gues Warsher	RN. RPQ.
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Oriesto Martinez



FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FECHA: 24/09/23 **HORA:** 10:50 **RESPONSABLE:** José Jiménez

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	**OBSERVACION:** CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	G32364122	Buckeye	PQS	20 lbs	30.80	32.85	RN	02800	Piping	RN, CO, RPQ.
2	G94634	Buckeye	PQS	20 lbs	31.75	32.80	RN	-	Piping	RN. RPQ, CCV.
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Aristo Martínez (Luis castillo)[2] ← G94634 realizado por



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 19-9-2023 **HORA:** 6:56 AM **RESPONSABLE:** Ariosto Martínez

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	C96094107	Buckeye	PQS	20Lbs	34Lbs		X	04227	Piping Construcción	CCV.
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Ariosto Martinez



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 12/09/2023 **HORA:** 2:30 AM **RESPONSABLE:** José Jiménez

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	F58875696	Buckexe	ABC	20 lbs	32.10	32.85	RN	00535	Campamento Garden Village	RN, RPQ.
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: José Jiménez



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 18-8-2023 **HORA:** 10:00PM **RESPONSABLE:** ERIBERTO MARTINEZ

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	**OBSERVACION:** CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	# 18245281	BUKEYE	ABC	20LB	35.80	33.15	RPQ-RN	04267	PM BAY	RPQ-RN-CCV-EQ-LIMPIEZA ETIQUETADO
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: ERIBERTO MARTINEZ



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 5-9-2023 **HORA:** 1:00Pm **RESPONSABLE:** Geovany Castellanos c.

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Cambio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	G96094606	Buckeye	ABC	20LB	32.60	32.75	R-N	06759	Almacén 64	RN-EQ-Limpieza etiquetado
2	S/N	Amerex	ABC	20LB	34.05	34.15	RN	02830	Almacén 64	RN-EQ-Limpieza-etiquetado
3	F5887569b	Buckeye	ABC	20LB	31.95	32.70	RPQ-RN	03576	Almacén 64	RN-RPQ-CCV-EQ-Limpieza-etiquetado
4	BF-427473	Buckeye	ABC	20LB	33.10	33.40	RN	—	Almacén 64	RN-EQ-Limpieza-etiquetado
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Geovany Castellanos.



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 13-9-2023 **HORA:** 10:30PM **RESPONSABLE:** Antonio González

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	**OBSERVACION:** CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	F-58451739	AMEREX	ABC	20LB	36.30	36.30	RN	02624	AUSTIN POWER	CMN-RN-EQ-LIMPIEZA ETIQUETADO
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Antonio González



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 21-8-2023 **HORA:** 2:00 AM **RESPONSABLE:** Gerardo Castellanos C.

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	B 32364183	Buckeye	ABC	20LB	32.25	32.80	RPQ-RN	01684	Ambiente Forestal	RPQ-RN - EQ - Limpieza Etiquetado
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Ger Castellanos



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES



Cobre Panamá

FECHA: 23·10-23 **HORA:** 11:PM **RESPONSABLE:** Elgardo Martinez

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	**OBSERVACION:** CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	A95766695	Buckeye	ABC	20lb	14lb	3390	PQS	340	TMF OPS Ciclones	RN – PPQ
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Elgardo Martinez



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES



FECHA: 24-10-23 HORA: 9:42 RESPONSABLE: Edgardo Martinez

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	G32363915	Buckeye	ABC	20lb	32.00lb	32.15lb	RN	04803	Ing. flotacion. Mante	CV-CCV-CMn-C.O-RN-EQ
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Edgardo Martinez



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 25-8-2023 **HORA:** 3:00 PM **RESPONSABLE:** Agustito Sanchez

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	**OBSERVACION:** CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	H267383BL	Buckeye	PQS	20lbs	31.00	32.08	✓	03753	Dewaterin	RN/ RPQ / EQ.
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: [signature]



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES


FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 18-10-2023 **HORA:** 10:00pm **RESPONSABLE:** Gerardo Castellanos

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	F58879253	Buckeye	ABC	20LB	32.40	32.85	RPQ-RN	02715	SECONDARY CRUSHER	RPQ - RN - EQ Limpieza Etiquetado
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Gerardo Castellanos





SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FECHA: 16-11-2023 **HORA:** 18-Nov-2023 **RESPONSABLE:** Antonio González / Francisco Ruiz

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL lb.	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	F5845 1754	Amerex	P.QS.	20Lb	35.35	35.40	Nitrogeno	—	Austin Powder	10. CMm/RN.
2	F5645 1744	Amerex	P.QS.	20Lb	35.90	35.95	Nitrogeno	4944	Austin Powder	62. CMm/RN.
3	—	Amerex	P.QS	20LS	35.70	—	—	~~4944~~	Austin Powder	—
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: [signature]



SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FECHA: 10-11-2023 **HORA:** 9:00AM **RESPONSABLE:** Geovany Castellanos

#	No. SERIE	MARCA	TIPO	CAPACIDAD	PESO INICIAL	PESO FINAL	RECARGA	QR ECESIS	AREA O DEPARTAMENTO	OBSERVACION: CV.Canbio de Vastago/CCV. Cabio de cuerpo de valvula/CM. Cambio de manguera/CMn. Cambio de manometro/CO. Cambio de orring/ RN. Recarga de Nitrogeno/RPQ. Recarga de plovo quimico/EQ.Equailizacion/EPD. Equipo para descarte
1	H26738784	Buckeye	ABC	20LB	33.40	33.50	RN	—	T Fabricación	RN - EQ - Limpieza en equipo
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

REALIZADO POR: Geovany Castellanos